

MESURES PHYSIQUES ET SCIENCES DE L'INCENDIE  
SCIENCES DU FEU ET D'ÉLECTRICITÉ

**PROCÈS-VERBAL DE CLASSEMENT  
DE RÉACTION AU FEU D'UN MATÉRIAU**  
PRÉVU À L'ARTICLE 5 DE L'ARRÊTÉ DU 21 NOVEMBRE 2002  
**Valable 5 ans à partir du 17 décembre 2018**

**PROCÈS-VERBAL N° 18/11720/VS/2**  
Délivré en extension du procès-verbal n°18/11720

**Matériau présenté par :** Mottura  
via XXV Luglio, 1  
10090 SAN GIUSTO CANAVESE TORINO  
ITALIE

**Marque commerciale :** PETRA / REGIO F.R.

**Description sommaire :** Tissu une face velours et une face lisse, coloris unis.

**Composition globale :** 100 % Polyester FR.

**Masse :** 404 grammes environ.

**Épaisseur :** 1,17 millimètres en moyenne.

**Coloris :** Variés.

**Nature des essais :** Essais au brûleur électrique et essais complémentaires

**Classement :**


**M1**

**Durabilité du classement :** Non limitée à priori

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Fait à Paris, le 26/02/2019

Pour le Directeur,  
le chef du pôle mesures physiques et sciences de  
l'incendie



Jean-Pierre ORAZY



Le responsable technique



Jennifer CHERON